

JADWAL PEMELIHARAAN

**VOLVO
PENTA**TD520GE, TAD531GE, TAD532GE, TAD731GE
TAD732GE, TAD733GE

Aplikasi :
Pelanggan :

No. produk mesin :
Model mesin :
Serial No mesin :
Lama pemakaian (jam) :
Chassis ID :

G = Ganti	C = Cek (termasuk, jika dibutuhkan, penyetelan,
S = Setel / penyetelan	dan ganti)

DAFTAR PERIKSA

SETELAH 50 JAM PERTAMA	
Hidupkan dan panaskan engine	
Kebocoran air / oli / solar	C
Matikan engine	
Oli mesin dan saringan oli mesin	G
Hidupkan ulang mesin	
Tekanan oli dan kebocoran oli	C

SETELAH 100 - 200 JAM PERTAMA	
Fuel filter water separator, pengurusan kotoran	C
Level air radiator	C
Tali kipas dan alternator	C

SETIAP 250 JAM	
Oli mesin	G
Saringan oli	G
Saringan bahan bakar	G

SETIAP 500 JAM	
Indikator saringan udara mesin	C
Radiator	C
Tali kipas dan alternator	C
Level elektrolit aki	C

SETIAP 1000 JAM	
Saringan udara	G

SETIAP 1500 JAM	
Penyetelan katup / klep	C

SETIAP 2000 JAM / 24 BULAN	
Turbocharger	C

SETIAP 3000 JAM / 12 BULAN	
Injector	C
Tali kipas dan dinamo charger	G

SETIAP 5000 JAM / 12 BULAN	
Cairan radiator (hijau)	G